



1. Agregat frakcije 16 do 32 mm , minimalne debljine 5 cm
2. Drenažni ,filterski i odvajajući sloj ( poliesterski filc 500 g/m<sup>2</sup> )
3. **TERMODUR ROOF** ili ekspanzirani polistiren XPS
4. **IZOELAST P-4** ili **IZOELAST P-5** elastomer bitumenske trake za varenje potpuno zavarene za prethodni sloj
5. **IZOELAST T-4** elastomer bitumenska traka za varenje tačkasto zavarena za podlogu
6. **STIROTEKT L1 ( FRAGMAT EPS 100** jednostrano kaširan sa **TER** papirom)
7. **KONDORFLEX AL-4** elastomer bitumenska traka za parnu branu
8. **BITULIT** bitumenski prethodni premaz
9. Noseća armirano betonska konstrukcija sa nagibom ( min 2 % )

\* Umesto tačke 5 i 6 može se upotrebiti **STIROTEKT P3 ( FRAGMAT EPS 100** jednostrano kaširan sa **IZOELAST P-3** ) u kombinaciji sa **IZOELAST P-5**